

UWAGA
1 Na rysunku pokazano uzbrojenie zainwentaryzowane przez geodetę
2 Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić rzędne uzbrojenia istniejącego
3 W trakcie robót ziemnych należy zwrócić uwagę na uzbrojenie istniejące i wykonywać roboty ziemne ręcznie.
4 Rzędne wierzchu włazów studni obliczono interpelując rzędne
5 Przed wykonaniem wierzchu włazów studni należy nawiązać się do niwelety terenu projektowanego

INWESTOR	URZĄD MIASTA I GMINY W KONSKICH UL. PARTYZANTÓW 1 26-200 KONSKIE		
BIURO PROJEKTÓW	NEONVEST Sp. z o.o. Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910	NEONVEST	
OBIEKT / ADRES	BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-TURYSTYCZNO-KULTURALNEGO **część zachodnia - ORLIK LEKKOATLETYCZNY** Konskie ul. Pułaskiewa, dz. nr ewid. 524/12	SKALA	1:100/250
		STADIUM	Projekt Budowlany
PROJEKT:	INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE	BRANŻA	SANITARNA
		DATA	2010-09
TYTUŁ RYSUNKU:	PROFIL KANALIZACJA DESZCZOWA CZYSTA D77 - O47, D84 - O56	NR RYS.:	PB/IS/03
	IMIĘ I NAZWISKO	Specjalność i nr uprawnień	Podpis
GŁÓWNY PROJEKTANT:	mgr inż. arch. JÓZEF ŚLIWIŃSKI	KL 423/94 spec.arch.	
PROJEKTANT	mgr inż. ANNA ROWIŃSKA	SWK/0128/POOS/06 spec.sanit.	
OPRACOWAŁ	mgr inż. WOJCIECH SULARZ		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. ADAM DZIERŻĘDZKI	SWK/0166/POOS/09 spec.sanit.	

Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4.02.1994 r.