





LEGENDA:

CT1 - pion instalacji c.t.

UWAGA:

Przewody instalacji c.t. prowadzone na zewnątrz budynku do centrali wentylacyjnej prowadzić w otulinie z samoregułującym kablem grzejnym typ Thermalint firmy Thermoflex. Dla każdego obiegu c.t. prowadzonego po dachu dobrano kabel grzejny o mocy 16 W/m i długości 1,0 m dla każdego obiegu.



INWESTOR:	Urząd Miasta i Gminy w Końskich ul. Partyzantów 1 26 - 200 Końskie
BIURO PROJEKTOWE:	NEOINVEST Sp. z o.o. Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910
<div></div>	