

BUDYNEK ZAPLECZOWO - BIUROWY

RG

Pi = 210 kW
Po = 120 kW

WG
250A

YAKY-żo 4x240 mm2

OCHRONNIK
DEHNventil TT
Uc=255V, Up=1,5kV, 4P

N
PE

HD6s(żo) FE180/PH90 3x1,5mm2

BK
KM60-15/2,5kVAr

GWP

ZE ZŁĄCZA ZKP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

35 A

80 A

20 A

20 A

20 A

20 A

20 A

20 A

20 A

20 A

63 A

63 A

20 A

20 A

20 A

20 A

20 A

20 A

25 A

Drobne odbiory zasilane z RG

TSO

SLUPY 1-18
SLUPY 18-42
MASZTY 1-4
MASZTY 3-5-7
MASZTY 8-9
MASZTY 10-11

YKY-żo 5x16 mm2
YKY-żo 3x2,5 mm2
YKY-żo 3x2,5 mm2
YKY-żo 3x2,5 mm2
YKY-żo 3x2,5 mm2
YDY-żo 3x4 mm2
YDY-żo 3x4 mm2
YDY-żo 5x4 mm2
YKY-żo 5x16 mm2
YKY-żo 5x16 mm2
YDY-żo 3x4 mm2
YDY-żo 3x4 mm2
YDY-żo 3x4 mm2

BR1 BR2 BR3 BR4
KL1 KL2
RK
TS1 TS2
RN3-W3
RN2-W2
RN1-W1

RBK

Pi = 50,7 kW
Po = 30,9 kW

YKY-żo 5x16 mm2

RWC

Pi = 34,0 kW
Po = 23,0 kW

BUDYNEK KAS I DEPOZYTÓW

BUDYNEK SANITARIATÓW

UKŁAD SIECIOWY TT
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE

INWESTOR:				URZĄD MIAST I GMINY W KOŃSKICH UL. PARTYZANTÓW 1, 26-200, KOŃSKIE			
BIURO PROJEKTÓW:				NEOINVEST Sp. z o.o. Al. Solidarności 34, 25-323 Kleśce tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910			
OBIEKT / ADRES DZIAŁKI NR:				BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-TURYSTYCZNO-KULTURALNEGO Końskie, ul. Południowa działka nr ewid. 6247/2			
PROJEKT:				INSTALACJE ELEKTRYCZNE		SKALA	
						STADIUM	
						BRANŻA	
						DATA	
TYTUŁ RYSUNKU:				SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA		NR RYS.:	
		IMIĘ NAZWISKO		Specjalność i nr uprawnień		Data i podpis	
GŁÓWNY PROJEKTANT		mgr inż. arch. JÓZEF ŚLIWIŃSKI		KL 423/94 spec.arch.		06.2009r	
PROJEKTANT		mgr inż. JAROSŁAW PIASECKI		KL - 127/90 spec.inst.elektryczne		06.2009r	
SPRAWDZIŁ		mgr inż. RYSZARD SIERANT		KL - 322/88 spec.inst.elektryczne		06.2009r	