



wymiary w [m]

Wykaz dzialek: 4995/12, 4995/13, 5009

Uwaga !
- Strefy kompensacji wydluzen termicznych wykonac przez oblozenie rurociagow poduszkami z pianki PE grubosci 40 mm, dlugosci 1 m i wysokosci rownej srednicy zewnetrznej rury plaszczowej PEHD.
- Poduszki ukladac po obu stronach rury (symetrycznie).
- Na rysunku pokazano jedynie strefy kompensacji przewody zasilajacego. Dla przewodu powrotnego strefy kompensacji - analogiczne.

Obiekt	Siec cieplownicza - przebudowa		Rys. nr 4
Adres	Konskie, Pl. Kosciuszki - ul. Pocztowa, dz. - wg wykazu		
Temat	Projekt wykonawczy przebudowy sieci cieplowniczej		Data 11.2010
Rysunek	Schemat kompensacji wydluzen termicznych sieci		
Skala 1 : 500	Projektant	inż. Cezary Trochimiuk, upr. Kl-258/91	