



RT

Rozdzielnica naścienna
np. RN65 - 3x18 IP65 (z listwami przyłączeniowymi)
IP65, IK07
Aparatura modułowa LEGRAND



UKŁAD SIECIOWY TT
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE



Uwaga:
1. Zasilanie od dołu, odpływ od góry szafy.
2. Przewody odpływowe wyprowadzać przez listwy zaciskowe o przekroju o 1 stopień większym od przekroju żył przewodów.
3. W szafie rozdzielnicy przewidzieć 20% rezerwy miejsca i mocy pod przyszłą zaciskową (w tym również listwy zaciskowe).

OPIS ODPLYWU	ZASILANIE Z RWC	OCHRONA PRZEPICIOWA (klasa B+C)	KONTROLA NAPIĘCIA
MOC INST.	12,9 kW		

WYPUSTY 1-FAZOWY PODGRZEWACZ WODY	GNIAZDA 1-FAZOWE POM. NR 01 i 07	GNIAZDA 1-FAZOWE POM. NR 02 i 03	GNIAZDA 1-FAZOWE POM. NR 04 i 05	GNIAZDA 1-FAZOWE STUDZIENKI SK-A/10 - SK-A/12	GNIAZDA 1-FAZOWE STUDZIENKI SK-A/9, SK-A/13 - SK-A/14	WENTYLATOR	SZAFKA NAGŁOŚNIENIA SN	SZAFKA TELEKOMUNIKACYJNA ST-3	OŚWIETLENIE ZAPLECZA POM. NR 01 - 14	OPRAWY EWAKUACYJNA	REZERWA
3/7	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	0,1	1,7	0,3	1,0	-	-

INWESTOR: GMINA KOŃSKIE UL. PARTYZANTÓW 1 26-200, KOŃSKIE				SKALA 1:100	
BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-TURYSTYCZNO-KULTURALNEGO CZĘŚĆ ZACHODNIA - STADION LEKKOATLETYCZNY UL. POŁUDNIOWA, KOŃSKIE				STADIUM Projekt Wykonawczy Zamierzenia	
PROJEKT: INSTALACJE ELEKTRYCZNE				BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
TYTUŁ RYSUNKU: ZAPLECZE OBSŁUGI ZAWODÓW ROZDZIELNICA RT				DATA 2011-11	
INNE NAZWISKO				NR RYS.: PWZ/IE/07	
PROJEKTANT mgr inż. JAROSŁAW PIASECKI				Specjalność i nr uprawnień KL - 127/90	
OPRACOWAŁ				spec. instal. elektryczne	
SPRAWDZIŁ mgr inż. PIOTR SZOSTAK				SWK/0043/PW/OE/05 spec. instal. elektryczne	
				11.2011r.	