



RWC

Rozdzielnica naścienna
np. RN-3x18-55 (N+PE)
IP55, IK07
Aparatura modułowa LEGRAND



UKŁAD SIECIOWY TT
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE



Uwaga:
1. Zasilanie od dołu, odpływy od góry szafy.
2. Przewody odpływowe wyprowadzić przez listwy zaciiskowe o przekroju o 1 stopień większym od przekroju żył przewodów.
3. W szafie rozdzielnicę przewidzieć 20% rezerwy miejsca i mocy pod przyszłą rozbudowę (w tym również listwy zaciiskowe).

OPIS ODPŁYWU	ZASILANIE Z RG	OCHRONA PRZEPIECIOWA (klasa B+C)	KONTROLA NAPIĘCIA	SZAFKA ZASILAJĄCO-STEROWNICZA RN7	GNIAZDA 1-FAZOWE PODGRZEWACZ WODY	WYPUSTY 1-FAZOWE GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE POM. NR 8-11,14	WYPUSTY 1-FAZOWE GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE POM. NR 2-3,12-13	WYPUSTY 1-FAZOWE GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE POM. NR 1,3-4	WYPUSTY 1-FAZOWE GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE POM. NR 6-7	GNIAZDA 1-FAZOWE POM. NR 5	GNIAZDA 1-FAZOWE POM. NR 14	GNIAZDA 1-FAZOWE REZERWA	WENTYLATOR - W7	SZAFKA RN7	OŚWIETLENIE BUDYNKU POM. NR 1 - 14	POMPA CYRKULACYJNA POM. NR 14	ROZDZIELNICA RT ZAPLECZE OBSŁUGI ZAWODÓW	REZERWA
MOC INST.	46,9 kW			18,9	2,0	3,0	2,5	2,0	1,75	1,0	1,0	-	0,37		1,5	0,06	12,9	-

INWESTOR:

GMINA KOŃSKIE
UL. PARTYZANTÓW 1
26-200, KOŃSKIE

BIURO PROJEKTOWE:
NEOINVEST Sp. z o.o.
Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce
tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910

OBIEKT / ADRES:
BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-TURYSTYCZNO-KULTURALNEGO
CZĘŚĆ ZACHODNIA – STACJON LKKOATLETYCZNY
UL. POŁUDNIOWA, KOŃSKIE

PROJEKT:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TYTUŁ RYSUNKU:
BUDYNEK Z SANITARIATAMI
ROZDZIELNICA RWC

IMIE NAZWISKO

SKALA
1:100

STADIUM
Projekt Wykonawczy Zmiany

BRANŻA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

DATA
2011-11

NR RYS.:
PNZ/IE/06

Specjalności i nr uprawnień

Data i podpis

PROJEKTANT
mgr inż. JAROSŁAW PIASECKI

KL - 127/90

specjalist. elektryczne

11.2011r

OPRACOWAŁ

mgr inż. PIOTR SZOSTAK

SWK/0043/PW/05/05

specjalist. elektryczne

11.2011r

SPRAWDZIŁ

mgr inż. PIOTR SZOSTAK

SWK/0043/PW/05/05

specjalist. elektryczne

Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4.02.1984 r.