



- UWAGA**
- 1 Na rysunku pokazano uzbrojenie zainwentaryzowane przez geodetę
 - 2 Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić rzędne uzbrojenia istniejącego
 - 3 W trakcie robót ziemnych należy zwrócić uwagę na uzbrojenie istniejące i wykonywać roboty ziemne ręcznie.
 - 4 Rzędne wierzchu wiazów studni obliczono interpolując rzędne
 - 5 Przed wykonaniem wierzchu wiazów studni należy nawiązać się do niwelety terenu projektowanego

INWESTOR		GMINA KOŃSKIE	
		UL. PARTYZANTÓW 1	
		26-200 KOŃSKIE	
BIURO PROJEKTÓW			
NEOINVEST Sp. z o.o.			
Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce			
tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910			
OBIEKT / ADRES		SKALA	
BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-TURYSTYCZNO-KULTURALNEGO CZĘŚĆ ZACHODNIA - STADION LEKKOATLETYCZNY UL. POŁUDNIOWA, KOŃSKIE		1:100	
		STADIUM	
		PROJ. WYK.- ZAMIENNY	
PROJEKT:	INSTALACJE SANITARNE	BRANŻA	SANITARNA
		DATA	2011-11
TYTUŁ RYSUNKU:		NR RYS.:	
ROZWINIĘCIE - KANALIZACJA SANITARNA		PWZ/IS/09	
	IMIĘ I NAZWISKO	Specjalność i in uprawnień	Data i podpis
PROJEKTANT	mgr inż. ANNA ROWIŃSKA	SWK/0126/ POOS/06 spec.sanit.	2011-11
OPRACOWAŁ	mgr inż. WOJCIECH SULARZ		2011-11
SPRAWDZIŁ	mgr inż. ADAM DZIEWIECKI	SWK/0166/ POOS/09 spec.sanit.	2011-11
Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4.02.1994 r.			