

RZUT DACHU - BUDYNEK ZAPLECZOWO-BIUROWY SKALA 1:100

Przewód odgromowy – drut Fe/Zn 8 mm

Przewód odgromowy – linka aluminiowa 50 mm2

Zwód odsunięty typu AntyGrom

Iglica odgromowa zwodu pionowego

ZK Złącze kontrolne w puszce izolacyjnej p/t

Bednarka Fe 30x4 mm ukł. w fundam.

UWAGA:
– INSTALACJĘ ODGROMOWĄ NA DACHU MONTOWAĆ PO ZAKOŃCZENIU MONTAŻU WENTYLACJI

LEGENDA:

przewody instalacji solarnej - zasilanie

przewody instalacji solarnej - powrót

1 - kolektor próżniowy typ NSC-30-58-1800

CT1 - pion instalacji c.t.

UWAGA:
Przewody instalacji c.t. prowadzone na zewnątrz budynku do centrali wentylacyjnej prowadzić w otulinie z samoregulującym kablem grzejnym typ Thermalint firmy Thermaflex. Dla każdego obiegu c.t. prowadzonego po dachu dobrano kabel grzejny o mocy 16 W/m i długość 1,0 m dla każdego obiegu.

W4 Wentylator dachowy W4
Uniwersal typ DAs-200 P2
V=660m3/h, n=1400obr/min

W6 Wentylator dachowy W6
Uniwersal typ DAs-250 P2
V=1200m3/h, n=1400obr/min

KL1 Klimatyzator – jedn. zewn. Fujitsu
typ AOY-18F
Qch=5,0kW

KL2 Klimatyzator – jedn. zewn. Fujitsu
typ AOY-18F
Qch=5,0kW

D1

PAPA TERMOZGRZEWALNA	0,5 cm
WYLEWKA CEMENTOWA ZE SPADKIEM 3-5%	
STYROPIAN EPS 100 UKŁADANY SCHODKOWO	
PAROIZOLACJA	0,2 cm
PŁYTA ŻELBETOWA WG PROJ. KONSTR.	18-22cm
TYNK CEM.-WAP.	1,5 cm
PUSTKA POWIETRZNA	
SUFIT PODWIESZANY SYSTEMOWY, KASETONOWY	30 cm

D2

PŁYTY WARSTWOWE WG PROJ. KONSTR.	
KRATOWNICE STALOWE WG PROJ. KONSTR.	

INWESTOR:

GMINA KOŃSKIE
UL. PARTYZANTÓW 1, 26-200, KOŃSKIE

BIURO PROJEKTOWE:	NEOINVEST Sp. z o.o. Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910		
OBIEKT / ADRES DZIAŁKI NR:	BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-TURYSTYCZNO-KULTURALNEGO Końskie, ul. Południowa działka nr ewid. 624/72	SKALA	1:100
		STADIUM	Projekt Wykonawczy
PROJEKT:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	BRANŻA	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
		DATA	2009-10
TYTUŁ RYSUNKU:	BUDYNEK ZAPLECZOWO - BIUROWY PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ - RZUT DACHU	NR RYS.:	PW/IE/04

	IMIĘ NAZWISKO	Specjalność nr uprawnień	Data i podpis
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. arch. JÓZEF ŚLIWIŃSKI	KL 423/94 spec.arch.	10.2009r
PROJEKTANT	mgr inż. JAROSŁAW PIASECKI	KL - 127/90 spec.inst.elektryczne	10.2009r
OPRACOWAŁ			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. RYSZARD SIERANT	KL - 322/88 spec.inst.elektryczne	10.2009r

Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4.02.1994 r.