



1	Rezerwa
0,1	Zasilacz instalacji przywoławczej – WC przywoławczej
0,1	Zasilacz instalacji domofonowej zasilacz 346000
0,1	Centralna monitoringu oprow awaryjnych XP 128
0,1	Tablica TSO
0,02	Wentylator-W5
0,37	Wentylator-W6
0,18	Sterowanie Rozdzielnicą centrali wentylacyjnej R-N2/W2
0,18	Wentylator-W4
0,60	Sterowanie Rozdzielnicą centrali wentylacyjnej R-N1/W1
0,60	Oświetlenie elewacji (E1)
0,60	Oświetlenie Pom. nr 16 (d)
0,72	Sterowanie przekaznikiem bistabilnym
0,72	Oświetlenie Pom. nr 02 (c)
0,86	Sterowanie przekaznikiem bistabilnym
0,86	Oświetlenie Scena (s1+s2)
1,84	Oświetlenie Pom. nr 28-39
1,50	Oświetlenie Pom. nr 23-27
1,32	Oświetlenie Pom. nr 17-22
2,3	Oświetlenie Pom. nr 01,09-15, 41-45
1,76	Oświetlenie Pom. nr 03-08
-	Rezerwa
1,2	Gniazda 1-faz Pom. nr 06
1,2	Gniazda 1-faz Pom. nr 07-08
1,2	Gniazda 1-faz Pom. nr 09-10
1,2	Gniazda 1-faz Pom. nr 11,17-18
1,2	Gniazda 1-faz Pom. nr 19-20
1,2	Gniazda 1-faz Pom. nr 21-22
1,2	Gniazda 1-faz Pom. nr 23-24
1,2	Gniazda 1-faz Pom. nr 26-27
1,2	Gniazda 1-faz Pom. nr 28-29
1,2	Gniazda 1-faz Pom. nr 30-31
1,2	Gniazda 1-faz Pom. nr 32-34
1,2	Gniazda 1-faz Pom. nr 35-37
1,2	Gniazda 1-faz Pom. nr 02,16,38-39
1,2	Gniazda 1-faz Pom. nr 41-42
1,2	Gniazda 1-faz Pom. nr 43-44
1,2	Gniazda 1-faz Pom. nr 45
1,2	Gniazda 1-faz Pom. nr 03
1,2	Gniazda 1-faz Pom. nr 04
1,2	Gniazda 1-faz Pom. nr 05
1,2	Gniazda 1-faz Pom. nr 05
0,7	Naped bramy BR4
0,7	Naped bramy BR3
0,7	Naped bramy BR2
0,7	Naped bramy BR1
1,9	Klimatyzator KL-2
1,9	Klimatyzator KL-1
0,04	Oświetlenie ewakuacyjne

9	Tablica sterownicza TSO
8,0	Boisko treningowe maszty oświetleniowe M10 – M11
8,0	Boisko treningowe maszty oświetleniowe M8 – M9
8,0	Boisko treningowe maszty oświetleniowe M3 + M5 – M7
4,8	Boisko wielofunkcyjne maszty oświetleniowe M1 – M4
2,1	Stupy oświetleniowe nr 19 – 42
1,3	Stupy oświetleniowe nr 1 – 18
-	Rezerwa
-	Rezerwa
3,5	Rozdzielnica centrali wentylacyjnej R-N3/W3
3,5	Rozdzielnica centrali wentylacyjnej R-N2/W2
3,7	Rozdzielnica centrali wentylacyjnej R-N1/W1
3,2	Rozdzielnica kotłowni RK
35,0	Tablica TS-2
35,0	Tablica TS-1
53,5	Budynek kas i depozytów RBK
	Bateria kondensatorów 15 kVAr
	Pomiar napięcia
	Ochrona przeciwprzepięciowa
	Przycisk Głównego wyłącznika pożarowego
	wiz ze złącza ZKP

[illegible]