




LEGENDA:

CT1 - pion instalacji c.t.

UWAGA:

Przewody instalacji c.t. prowadzone na zewnątrz budynku do centrali wentylacyjnej prowadzić w otulinie z samoregułującym kablem grzejnym typ Thermalint firmy Thermoflex. Dla każdego obiegu c.t. prowadzonego po dachu dobrano kabel grzejny o mocy 16 W/m i długości 1,0 m dla każdego obiegu.



INWESTOR:			
Urząd Miasta i Gminy w Końskich			
ul. Partyzantów 1			
26 - 200 Końskie			
BiuRO			
PROJEKTOW:			
NEOINVEST Sp. z o.o.			
Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce			
tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910			
OBJEKT / ADRES			
DZIAKI INE			
BUDOWA KOMPLEKSU			
REKREACYJNO-SPORTOWO-KULTURALNEGO			
Końskie, ul. Poludniowa			
działka nr ewid. 6247/2			
PROJEKT:			
WENIĘTRZNA INSTALACJA C.O. i C.T.			
TYTUŁ RYSUNKU:			
RZUT DACHU - BUDYNEK ZAPLECZOWO-BIUROWY			
NR RYS.:			
PW/IS/002			
IMIE NAZWISKO			
Specjalność i nr uprawnień			
Data i podpis			
GŁÓWNY PROJEKTANT			
mgr inż. arch. JÓZEF ŚLWIŃSKI			
KL. 42394			
spec.arch.			
10.2009r			
PROJEKTANT			
mgr inż. KRYSZYNA ŻAROWSKA			
KL. - 13096			
spec.sanit.			
10.2009r			
OPRACOWALI			
mgr inż. ADAM DZIEWIECKI			
mgr inż. WOJCIECH SULARZ			
10.2009r			
SPRAWDZIŁ			
mgr inż. ANNA ROWIŃSKA			
SWK/0128/POOS/06			
spec.sanit.			
10.2009r			

