LEGENDA:

przewody instalacji c.o. - zasilanie

przewody instalacji c.o. - powrót

CO1 ... CO36 - piony instalacji c.o.

UWAGA:
Przewody instalacji c.o. w obrębie kotłowni - stalowe czarne wg PN-80/H-74219 łączone przez spawanie.
Przewody instalacji c.o. - Uponor UNIPIPE PE-RT/AL/PE-RT łączone za pomocą złączek.
Przewody prowadzić w otulinie z pianki poliuretanowej o grubościach wg opisu.
Grzejniki firmy Radson typ Compact oraz grzejniki łazienkowe typ Santorini należy wyposażyć w kątowe zawory termostatyczne typ AV6 (Oventrop), powrotne kątowe zawory typ Combi 3 z nastawą wstępną i możliwością opróżnienia (Oventrop) oraz głowice termostatyczne typ Uni LH (Oventrop).
Podłączenie grzejników od ściany złączkami systemowymi Uponor.

INWESTOR:	Urząd Miasta i Gminy w Końskich ul. Partyzantów 1 26 - 200 Końskie		
BIURO PROJEKTÓW:	NEOINVEST Sp. z o.o. Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910		
OBIEKT / ADRES DZIAŁKI NR:	BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-TURYSTYCZNO-KULTURALNEGO Końskie, ul. Południowa działka nr ewid. 6247/2	SKALA	
		STADIUM	Projekt Wykonawczy
PROJEKT:	WEWNĘTRZNA INSTALACJA C.O. i C.T.	BRANŻA	SANITARNA
		DATA	2009-10
TYTUŁ RYSUNKU:	ROZWINIĘCIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA	NR RYS.:	PW/IS/003
	IMIĘ NAZWISKO	Specjalność i nr uprawnień	Data i podpis
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. arch. JÓZEF ŚLIWIŃSKI	KL 423/94 spec.arch.	10.2009r
PROJEKTANT	mgr inż. KRYSTYNA ŻAROWSKA	KL - 130/96 spec.sanit.	10.2009r
OPRACOWALI	mgr inż. ADAM DZIEWIĘCKI mgr inż. WOJCIECH SULARZ		10.2009r
SPRAWDZIŁ	mgr inż. ANNA ROWIŃSKA	SWK/0128/POOS/06 spec.sanit.	10.2009r

Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4.02.1994 r.