

Karpacka Spółka Gazownictwa  
Sp. z o.o w Tarnowie  
Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach  
ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce  
tel. (41)34-94-444, faks (41) 34-94-262

URZĄD MIASTA I GMINY KOŃSKIE  
UL. PARTYZANTÓW 1  
26 - 200 KOŃSKIE

Nasz znak: 501/O/WP2/178/09

Kielce, 2009-10-20

## WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobór paliwa gazowego – powyżej 10 m<sup>3</sup>/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2009-10-09 w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz. U. z 2004 r. Nr 105 poz. 1113), wydaje się następujące warunki przyłączenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, grupa wysokometanowe, symbol E, wg PN-C-04750.
2. Punkt wyjścia z sieci przesyłowej OGP (stacja/węzeł): xxx.
3. Miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego – budynek rekreacyjno-turystyczno-kulturalny, m. Końskie ul. Południowa dz. nr ewid. 6247/2.
4. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
  - ogrzewania
  - podgrzewania wody użytkowej
5. Rodzaj i ilość urządzeń gazowych:

Urządzenie	Właściwe zaznaczyć X		Moc pojedynczego urządzenia [kW]	Liczba urządzeń [szt.]
	Istniejące	Projektowane		
KOCIOŁ C.O.+C.W.U.	-	X	300	1

6. Dostawa i odbiór paliwa gazowego:  
rok - min godz. / moc zamówiona / dobowy / roczny / max godz.  
2010, 5 [m<sup>3</sup>/h], 36 [m<sup>3</sup>/h], 430 [m<sup>3</sup>/doba], 55 800 [m<sup>3</sup>/rok], 36 [m<sup>3</sup>/h]
7. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:  
Kw. I - 35 □ Kw. II - 15 □ Kw. III - 15 □ Kw. IV - 35
8. Wymagane ciśnienie paliwa gazowego w punkcie dostawy i odbioru:  
minimalne: 1,9 [kPa],  
maksymalne: 2,5 [kPa].
9. Dyspozycyjne ciśnienie paliwa gazowego w miejscu włączenia do sieci gazowej:  
minimalne: 160 [kPa],  
maksymalne: 250 [kPa].
10. Miejsce podłączenia przyłącza do czynnej sieci gazowej:
  - 10.1. Gazociąg średniego ciśnienia,
  - 10.2. Materiał: stal, średnica DN 80,
  - 10.3. Lokalizacja: m. Końskie, ul. Robotnicza.
11. Zakres i parametry techniczne budowy gazociągu lub rozbudowy sieci gazowej w związku z przyłączeniem:  
Nie dotyczy.

12. Zakres i parametry techniczne budowy przyłącza (odcinka od gazociągu do kurka głównego włącznie) służącego do przyłączania instalacji gazowej znajdującej się w obiekcie Klienta:  
ciśnienie gazu: średnie ciśnienie, materiał gazociągu: polietylen SDR 11 PE 80  
średnica: dn 32 [mm], długość: L~ 21.0 [m], liczba przyłączy: 1 [szt].
13. Przyłącze powinno odpowiadać wymogom obowiązujących przepisów.
14. Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego: projektowany punkt redukcyjno-pomiarowy o przepustowości  $Q_n = 40 \text{ m}^3/\text{h}$ .
  - 14.1. Miejsce usytuowania kurka głównego: kurek w szafce w ogrodzeniu posesji;
  - 14.2. Typ gazomierza: miechowy, G25 (rozstaw króćców: 335 mm) - 1 szt., umiejscowienie: wraz z kurkiem głównym;
  - 14.3. Rodzaj urządzeń służących do redukcji ciśnienia gazu: reduktor o przepustowości powyżej  $10 \text{ m}^3/\text{h}$ ;
  - 14.4. Punkt redukcyjno-pomiarowy powinien odpowiadać normom ZN-G-4120-4122;
  - 14.5. Inne wymagania dotyczące punktu: Brak.
15. Wymagania dotyczące pomiaru:
  - 15.1. Układ pomiarowy służący do rozliczeń winien spełniać zalecenia norm ZN-G-4001+4010;
  - 15.2. Montaż rejestratora CRS-03;
  - 15.3. Inne wymagania: Brak
16. Granicę własności sieci gazowej Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie stanowić będzie kurek odcinający na wylocie z punktu redukcyjno-pomiarowego.
17. Określenie możliwości korzystania z innych źródeł energii, w przypadku przerw lub ograniczeń w dostarczeniu paliwa gazowego:
18. Przyłącze/podziemne odcinki instalacji powinny być zaprojektowane i wykonane, w trybie określonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 97 poz. 1055) w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie na roboty budowlane nie objęte pozwoleniem na budowę.
19. Wewnętrzna instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym prawem budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690) ze zmianami (Dz. U. z 2004r. Nr 109 poz. 1156) w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.
20. Dokumentację projektową należy uzgodnić w Dziale Eksploatacji Zakładu Gazowniczego w zakresie rozwiązań technicznych przyłącza oraz pomiaru paliwa gazowego.
21. Projektowany koszt wykonania przyłączenia wynosi 19 000,00 zł.
22. Projektowana opłata za wykonanie przyłączenia, określona na podstawie aktualnie obowiązującej Taryfy, kalkulacji Zakładu Gazowniczego wyniesie 4 889,70 zł netto plus podatek VAT, wg stawki obowiązującej w dniu wykonania przyłączenia. Koszt wykonania przyłączenia obejmuje nakłady na zakup i montaż obudowy punktu gazowego, nie obejmuje nakładów na zakup mapy do celów projektowych.
23. Projektowana opłata za wykonanie przyłączenia może ulec zmianie wraz ze zmianą zasad finansowania przyłączy, zmianą lub zwiększeniem przewidywanego zakresu rzeczowego przyłączenia.
24. Opłata za przyłączenie określona zostanie w umowie o przyłączenie.
25. Zakres przyłączenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu określonego prawem budowlanym, wykonanie przyłączenia, nadzór nad jego realizacją oraz włączenie do czynnej sieci gazowej.
26. Przyłączane do sieci urządzenia, instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:
  - 26.1. bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego,
  - 26.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń,
  - 26.3. zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
27. Realizacja przyłączenia do sieci gazowej może nastąpić po przedłożeniu zapewnienia dostaw gazu i zawarciu umowy o przyłączenie na piśmie Wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz Zakładu Gazowniczego zgód właścicieli działek, przez które przebiegać będzie gazociąg będących we władaniu osób trzecich.

28. W przypadku zmiany parametrów odbioru paliwa gazowego należy ponownie wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków przyłączenia do sieci gazowej.
29. W przypadku rezygnacji, przed upływem roku, z ubiegania się o przyłączenie do sieci gazowej prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie.
30. Warunki przyłączenia są ważne przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania, to jest do dnia 2010-10-20.
31. Warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
32. Załącznik do niniejszych Warunków przyłączenia do sieci gazowej, stanowi Informacja o zasadach przyłączenia oraz Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie.

PRZEDSIĘBIORSTWO GAZOWNICZE

DYREKTOR

Józef Katra

Z-CA DYREKTORA  
ds. Dystrybucji

Jerzy Szydłowski

Opracował: Michał Makiela

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

(41)34-94-261

Data odbioru lub wysłania do Klienta:

Potwierdzam odbiór niniejszych Warunków przyłączenia do sieci gazowej.

.....  
(miejscowość, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymują:

1. Klient,
2. OTO a/a.