



Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie
Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
tel. 041 349 44 44, faks 041 368 51 26

Dział Eksploatacji
tel. 041 349 42 30
fax 041 349 42 31
zg@kielce.ksg.pl

Urząd Miasta i Gminy w Końskich
ul. Partyzantów 1
26-200 Końskie

Wasz znak:

Kielce, 02.11.2009

Nasz znak: KSGV/OTE/3/24/09

Dot.: uzgodnienia dokumentacji projektowej.

KSG Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział - Zakład Gazowniczy w Kielcach w oparciu o warunki przyłączenia do sieci gazowej pismo znak: 501/O/WP2/178/09 z dnia 20.10.2009 r.

UZGADNIA

dokumentację projektową budowy przyłącza gazowego wraz z punktem redukcyjno - pomiarowym dla potrzeb budynku rekreacyjno – turystyczno - kulturalnego zlokalizowanego przy ul. Południowej dz. nr 6247/2 w m. Końskie

z uwagami:

- przed rozpoczęciem prac budowlanych należy zastosować się do uwag i zaleceń zawartych w Opinii Nr U-229/2009 ZUDP w Końskich z dn. 06.07.2009 r.,
- w ramach realizacji umowy przyłączeniowej układ i gabaryty punktu redukcyjno-pomiarowego mogą ulec zmianie,
- przy przebiegu równoległym projektowanych (istniejących) gazociągów względem projektowanych (istniejących): kabli elektromagnetycznych, telekomunikacyjnych, słupów oświetleniowych i innych, wodociągów, kanałów cieplnych, kanalizacji telefonicznej, sanitarnej i deszczowej, drzew zachować odległości zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. (Dziennik Ustaw Nr 97 z dnia 11.09.2001, poz. 1055),
- skrzyżowania z innym uzbrojeniem podziemnym zabezpieczyć zgodnie z PN-91/M-34501,
- sieć gazową, przy skrzyżowaniu z innym uzbrojeniem podziemnym ułożonym pod gazociągiem, należy zabezpieczyć rurami osłonowymi,
- próba szczelności, oraz montaż przyłącza przed zasypaniem podlegają odbiorowi przez przedstawiciela O/ZG w Kielcach - Rejon Dystrybucji Gazu w Skarżysku Kamiennej,

- roboty przyłączeniowe (gazoniebezpieczne) wykona O/ZG w Kielcach - Rejon Dystrybucji Gazu w Skarżysku Kamiennej po ostatecznym odbiorze technicznym,
- z wykonanej budowy należy sporządzić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, którą należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej,
- uzgodnienie staje się nieaktualne w wypadku stwierdzenia niezgodności rysunku budowlanego ze stanem faktycznym,
- niniejsze uzgodnienie jest integralną częścią projektu i winno być dołączone do każdego egzemplarza dokumentacji.

Z-CA DYREKTORA
ds. Dystrybucji
Jerzy Szydłowski

K/O:

1. RDG Skarżysko Kam.
2. TE a/a